



MegaWATT
Erfolgreich. Mit Energie.

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Nah-/Fernwärme nach
AGFW FW 309-1 (Stand 05/2014) auf Basis von Bilanzdaten 2014-2016 der

Stadtwerke Sangerhausen GmbH

Fernwärmeversorgungsgebiet Othal


Primärenergiefaktor $f_{P,FW} = 0,43$

Versorgungsart:

Wärme aus KWK und Kesselanlagen mit HEL-/Erdgaseinsatz

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 10. April 2027.

Berlin, den 10.04.2017


Dipl.-Ing. Jan Schülecke
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-102

Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes der betrachtenden Anlage, die eine wesentliche Erhöhung des Primärenergiefaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres unverzüglich der Primärenergiefaktor neu zu berechnen und zu bescheinigen.

Zusätzliche Angaben des Anlagenbetreibers:

Anteil der in hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme: 78%
davon aus fossilen Brennstoffen: 100%
davon aus erneuerbaren Energien: 0%