

**Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG
 über die Erfüllung der Nutzungspflicht
 nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG**

	MWh	DA	PA	EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	30.963			
aus hocheffizienter KWK:	18.050	0,58	0,50	1,17
Summe der anteiligen Pflichterfüllungen				1,17

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VII EEWärmeG sind erfüllt? **Ja**

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Sangerhausen GmbH
Name des Wärmenetzes	Versorgungsgebiet Süd / Südwest
Lage des Netzes	06526 Sangerhausen
Verantwortlicher Betriebsleiter	Klaus Pein
Telefon	03464/558 171
E-Mail	k.pein@stadtwerke-sangerhausen.de
Datenbasis	Planungsdaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	22.05.2022

Sangerhausen, 19.05.2015  **Alban-Hess-Straße 29**
 Ort, Datum **STADTWERKE SANGERHAUSEN** **06526 Sangerhausen**
 Telefon **03464 5 58-0**  Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von **MegaWATT** Ingenieurgesellschaft für Wärme- und Energietechnik mbH durchgeführt.



MegaWATT
Erfolgreich. Mit Energie.

Berlin, den 22.05.2015



 Dipl.-Ing. Leonardo Estrada

ⁱ Beim Anschluss gekühlter Gebäude an ein Wärmenetz können zusätzlich gebäudeseitige Maßnahmen zur Erfüllung des EEWärmeG erforderlich sein.